

К сведению руководителей организаций всех форм собственности города Магнитогорска

Согласно п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

В Магнитогорском городском округе проверка наружных источников противопожарного водоснабжения проходит ежегодно:

в весенне-летний период	с 30 апреля по 30 июня
в осенний период	с 30 сентября по 31 октября

В целях выполнения п. 48 Правил руководитель организации или собственник **самостоятельно** организует и контролирует проведение проверки наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации или предприятия.

После проведения проверки противопожарных водоисточников руководитель организации или собственник обязан предоставить акты проверки технического состояния пожарных гидрантов наружного противопожарного водопровода на водоотдачу (далее – Акты) **в пожарную часть в районе выезда.**

Если по окончании сроков проверки Акты не предоставлены в пожарную часть, то пожарные гидранты или пожарные водоемы, находящиеся на территории организации или предприятия, **автоматически учитываются как неисправные.**