

Заключение

по результатам публичных слушаний по проекту постановления администрации города «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2022 год»

18 июня 2021 года

г. Магнитогорск

Публичные слушания по проекту постановления администрации города «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2022 год» (далее – публичные слушания, проект постановления) в форме собрания участников публичных слушаний были назначены постановлением администрации города от 24.05.2021 № 5407-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации города «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2022 год» (далее постановление о проведении публичных слушаний).

В целях заблаговременного ознакомления жителей города, теплоснабжающих организаций постановление о проведении публичных слушаний и проект постановления «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2022 год» были опубликованы 27 мая 2021 года и размещено на официальном сайте администрации города.

Во время проведения публичных слушаний с 01 июня по 14 июня 2021 года поступило 1 предложение ПАО «ММК» (письмо от 11.06.2021 № УГЭ-36/0573) по внесению следующих изменений в проект постановления «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2022 год»:

1. Раздел 1.3. Внести изменения по тексту: «Перепрофилирование промышленных зон в период действия схемы НЕ планируется»
2. Раздел 2 таблица 2.3.1 Данные по ТЭЦ не совпадают с данными, указанными в письме № УГЭ-36/0838 от 26.10.2020.
3. Раздел 3 таблица 3.1.1 строка 1: производительность ВПУ, по данным ТЭЦ - 450 м³/час. Отправлено в письме № УГЭ-36/0838 от 26.10.2020
4. Раздел 3 таблица 3.1.2 раздел таблицы 1 - отсутствует подтверждающая документация данных сверхнормативных утечек теплоносителя.
5. Раздел 3 таблица 3.2.1 неверно указаны нормы аварийной подпитки. Нормы аварийной подпитки указаны в приложении №3 к договору между ПАО «ММК» и МП трест «Теплофикация» 1600 м³.
6. Раздел 5.4 Таблица 5.4.1 «Графики совместной работы источников тепловой энергии»: Указан единый график для ТЭЦ Ду700; Ду100; ЦЭС Ду700 - 115/55 °С. По действующему договору с МП «ТФХ»: ЦЭС(Ду700); ТЭЦ(Ду700) - 110/52 °С; ТЭЦ (Ду1000 пик)- 90/47 °С;
7. Таблица 5.4.2 заголовок «Температурный график котельная Пиковая», сам график - ТЭЦ (Ду700) на 110/55 °С (стр.61);

8. Таблица 5.4.3 заголовок «Температурный график от источника ПАО «ММК» ТЭЦ (700)», сам график - ЦЭС(Ду700) на 110/55 °С (стр.62);

9. Таблица 5.4.4 заголовок «Температурный график от источника ПАО «ММК» ЦЭС (700)», сам график - котельная ООО «Домовой тепло» (стр.63)

10. Примечание к п.4,5,6 замечаний - данные графики (с мин. Темп наружного воздуха -35) не внесены в договор теплоснабжения между ПАО «ММК» и МП трест «Теплофикация».

11. В таблице 5.9.1 в п.1.1 и 1.2 вместо установленной мощности внесена располагаемая мощность. Установленная мощность для ТЭЦ - 935 Гкал/час; для ЦЭС - 766 Гкал/час.

12. Таблицы 8.1.1-8.1.4 -требуется согласование величин с ТЭЦ и ЦЭС.

13. Пункт 8.2. ООО «НОВАТЭК-Челябинск» не указана информация о резервном топливе для ТЭЦ - Уголь. Не указана информация об использовании на ЦЭС вторичного энергоресурса ПАО «ММК» - доменный газ

14. Раздел 10 Таблица 10.2.1 - первые две строки сверху таблицы ТЭЦ ПАО «ММК» и ЦЭС ПАО «ММК» - эксплуатирует ПАО «ММК» -в таблице МП трест «Теплофикация».

15. Раздел 11. Таблица 11.1.1 первая строка в договоре между ПАО «ММК» и МП трест «Теплофикация» общая тепловая нагрузка составляет: 696,625 Гкал/час

16. Таблица 14.3.1 Средневзвешенный УРУТ на отпуск тепла в сеть для ТЭЦ - 177,2, для ЦЭС - 174,4. Данные предоставлены письмом № УГЭ-36/0838 от 26.10.2020.

17. Таблица 14.7.1 Данные для 2020 не соответствуют фактически отпущенным значениям. По 2021- 2027 году нет данных и нет прогноза.

Публичные слушания состоялись 18 июня 2021 года в кабинете 416 администрации города в 14-00 часов в форме собрания участников публичных слушаний.

Согласно протоколу публичных слушаний от 18.06.2021 № АГ-05/395 на публичных слушаниях присутствовало 14 зарегистрированных человека.

На публичных слушаниях с докладом «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2022 год» выступил директор МП трест «Теплофикация».

Рассмотрев в ходе проведения публичных слушаний предложение ПАО «ММК» (письмо от 11.06.2021 №УГЭ-36/0573) участниками публичных слушаний приняты следующие решения:

Решения приняты простым большинством голосов от общего количества зарегистрированных участников публичных слушаний.

Итоги голосования: «За» - 14 участников публичных слушаний проголосовали единогласно; «против», «воздержался» - таковых нет.

Принятые решения:

1. Управлению ЖКХ администрации города:

1.1. учесть поступившие предложения ПАО «ММК» по пп. 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,16,17;

1.2. отклонить поступившие предложения ПАО «ММК» в следующей части:

- п.6 Раздел 5.4 Таблица 5.4.1 «Графики совместной работы источников тепловой энергии»: Указан единый график для ТЭЦ Ду700; Ду100; ЦЭС Ду700 - 115/55 о С. По действующему договору с МП «ТФХ»: ЦЭС(Ду700); ТЭЦ(Ду700) - 110/52 °С; ТЭЦ (Ду1000 пик)- 90/47 °С, ввиду того, что в данном пункте указан расчетный график для тепловых сетей, работающих от источников Пиковая котельная, Центральная котельная, ТЭЦ (4Ду700мм, 2Ду 1000мм правый берег), ЦЭС (4Ду700мм правый берег) ПАО «ММК» - 115/55°С. Указанный график используется при выдаче технических условий на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям и разработке проектной документации.

- п.7 Таблица 5.4.2 заголовок «Температурный график котельная Пиковая», сам график - ТЭЦ (Ду700) на 110/55 °С (стр.61), п.8 Таблица 5.4.3 заголовок «Температурный график от источника ПАО «ММК» ТЭЦ (700)», сам график - ЦЭС(Ду700) на 110/55 °С (стр.62), п.9 Таблица 5.4.4 заголовок «Температурный график от источника ПАО «ММК» ЦЭС (700)», сам график - котельная ООО «Домовой тепло» (стр.63), так как в проекте постановления «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2022 год», название рисунка соответствует названию температурного графика.

- п.10 - замечание не принимается, так как письмом от 27.05.2021г. №УГЭ-36/0104 УГЭ ПАО «ММК» согласованы температурные графики с минимальной температурой наружного воздуха -35°С. В настоящее время ведется работа по оформлению соответствующего соглашения к договору теплоснабжения между ПАО «ММК» и МП трест «Теплофикация».

2. Одобрить проект постановления администрации города «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2022 год» с учетом, поступивших предложений.

Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта «Об актуализации схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2022 год» состоялись и объявлены закрытыми.

Председатель организационного комитета,
заместитель главы города
по городскому хозяйству

А.М. Литвинов

Секретарь организационного комитета,
Ведущий специалист отдела координации
деятельности в сфере ЖКХ
управления жилищно-коммунального хозяйства

К.К. Перицкая