

**Заключение
о результатах общественных обсуждений**

город Магнитогорск
2025 года

"12" сентября

По проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в районе улиц Мирная и Габдуллы Тукая»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях)

С "15" августа 2025 года до "12" сентября 2025 года были проведены общественные обсуждения, в которых приняли участие

1 участников общественных обсуждений, в том числе: -
(количество)
(количество)

граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и - иных участков.
(количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
от 12.09.2025г.
(реквизиты протокола)

В ходе проведения общественных обсуждений по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в районе улиц Мирная и Габдуллы Тукая» поступило письмо от участника общественных обсуждений АО «Горэлектросеть» (собственник электрических сетей) от 27.08.2025 №ГЭС-03/686 с замечаниями, а именно:

- отразить в проекте информацию о существующем положении объектов электроснабжения, расположенных в границах проектирования;
- корректно отразить в документации по планировке территории (далее – документация) информацию о проектных решениях, в части электроснабжения проектируемых ОКС, а именно: документацией предусматривается подключение проектируемых ОКС с №№2-3, 5-12 в соответствии с предварительными техническими условиями АО «Горэлектросеть» №ТП-195 от 06.05.2025;
- необходимо разместить проектируемую ВЛИ-04 кВ (в рамках предварительных технических условий №03/3695 от 18.07.2025) от проектируемой ТП-10/04 кВ за границами земельного участка с кадастровым номером 74:33:1340002:921;

Вр - 2212942

- в графической части документации корректно отразить проектируемую ВЛЗ-10 кВ и границы охранной зоны ЛЭП (в рамках предварительных технических условий №03/3695 от 18.07.2025) идущей до проектируемой ТП 10/04;

- отразить границы охранной зоны, проектируемой ТП 10/0,4 кВ на схеме ЗОУИТ.

Данные замечания были направлены заказчику и проектировщику документации по планировке территории для учета в работе.

В связи с вышеизложенным, Комиссия по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска приходит к следующим выводам:

- считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии

К.С. Хуртин