Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск "17" января 2025 года

По проекту «Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, в районе улицы Интернациональная»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С "20" декабря 2024 года до "17" января 2025 года были проведены общественные обсуждения, в которых приняли участие

1 участников общественных обсуждений.

(количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений

от 17.01.2025г.

(реквизиты протокола)

В ходе проведения общественных обсуждений по проекту «Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, в районе улицы Интернациональная» поступило письмо от участника общественных обсуждений АО «Горэлектросеть» (собственник электрических сетей) от 14.01.2025 №ГЭС-03/17 с замечаниями, а именно:

- отсутствуют технические условия на присоединение ОКС №24,25 к электрической сети. Точка присоединения ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения определяется на основании предварительных технических условий выданных сетевой организацией;
- отсутствует существующая СТП-7 Штамповочный завод АО «Горэлектросеть». Необходимо отобразить СТП и охранную зону указанного объекта электроэнергетики, расположенного в районе здания №1е по ул. Интернациональная;
- отсутствует участок существующей трассы КЛ-10 кВ АО «Горэлектросеть» от ПС 35 кВ 44 до ТП-2 Штамповочный завод;
- для формирования путем перераспределения границ ЗУ:1, необходимо предусмотреть вынос существующей КЛ-10 кВ за границы образуемого участка. Для чего необходимо направить в АО «Горэлектросеть» запрос на выдачу технических условий для переноса КЛ-10кВ;
- при формировании путем перераспределения границ ЗУ:8, необходимо исключить размещение в границах образуемого участка существующей КЛ-10 кВ АО «Горэлектросеть» и охранной зоны указанной линии электропередачи;
- охранные зоны для КЛ-0,4 кВ и КЛ-10 кВ необходимо указать в соответствии с Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г, N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

вх ~ 2022498

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

Данные замечания были направлены заказчику и проектировщику документации по планировке территории для учета в работе.

В связи с вышеизложенным, Комиссия по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска приходит к следующим выводам:

- считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии К.С. Хуртин

Васикова Н.В. 26-03-437