

**Заключение  
о результатах общественных обсуждений**

город Магнитогорск

"19" декабря 2025 года

По проекту «Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в границах пер. Исторический, улиц Международная, Труда, Блюхера»

---

(наименование проекта, рассмотренного на общественных  
обсуждениях)

С 21" ноября 2025 года до "19" декабря 2025 года были проведены общественные обсуждения, в которых приняли участие

1 участников общественных обсуждений.

(количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений

от 19.12.2025г.

(реквизиты протокола)

В ходе проведения общественных обсуждений по проекту «Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в границах пер. Исторический, улиц Международная, Труда, Блюхера» поступило письмо от участника общественных обсуждений АО «Горэлектросеть» (собственник электрических сетей) от 10.12.2025 №ГЭС-03/1132 с замечаниями, а именно:

- отобразить существующие объекты электроснабжения и их охранные зоны, в районе ОКС с №№ 2, 3, 16, 17, 18;

- отразить в текстовой части проекта информацию о мероприятиях по выносу действующих объектов электроснабжения (опор и ВЛ-0,4 кВ) за границы устанавливаемых красных линий по пер. Историческому (в районе ОКС с №№ 7-8), в связи с размещением в границах формируемых земельных участков и устанавливаемых красных линий, действующих ВЛ-0,4 кВ АО «Горэлектросеть», в том числе, воздушных линий наружного освещения. Вынос осуществляется на основании выданных сетевой организацией технических условий за счет средств заявителя на последующих стадиях проектирования;

- в текстовой части документации по планировке территории отразить информацию об отсутствии необходимости изменения существующих характеристик технологического присоединения ОКС № 1 (объема присоединенной мощности, категории электроснабжения, уровня напряжения электрической сети) в рамках мероприятий по реконструкции, в связи с планируемой реконструкцией ОКС № 1;

- необходимость переноса опоры, существующей ВЛ-0,4 кВ и ВЛ наружного освещения, расположенной между ОКС с №№ 1 и 12 - отсутствует (информацию отразить в проектируемом поперечном профиле 2-

2 для Исторического переулка);

- отобразить планируемый вынос существующих объектов электроснабжения в проектируемом поперечном профиле 1-1 (ул. Международная).

Данные замечания были направлены заказчику и проектировщику документации по планировке территории для учета в работе.

В связи с вышеизложенным, Комиссия по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска приходит к следующим выводам:

- считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии

К.С. Хуртин